

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2024 / 2025 гг.

выдан

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кировская средняя общеобразовательная школа»

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Свердловская область, Алапаевский район,
с.Кировское, ул. Школьная, 9.
2. Свердловская область, Алапаевский район,
с.Кировское, ул. Совхозная, 1

Учреждения готовы к отопительному сезону 2024-2025 г.г.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 01.09.2024г.

И.о. первого заместителя
главы муниципального образования
Алапаевское по ЖКХ, строительству,
транспорту и связи



Н.А.Соколова

Винн ✓

АКТ
проверки готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному периоду 2024/2025 г.г.

с. Кировское
(место составления акта)

" 01 " 09 2024г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское. № 708 от 30.05.2024г.,

- председатель комиссии – Соколова Наталья Александровна, первый заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи;

- заместитель председателя – Тресков Артем Андреевич, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления;

- Подкорытова Ольга Юрьевна – начальник Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское;

- Нечкина Татьяна Николаевна, глава Кировской сельской Администрации муниципального образования Алапаевское;

- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);

- представитель АО «ОТСК» (по согласованию);

- представитель ОАО «МРСК Урала» ПО Артемовские электрические сети Алапаевский участок (по согласованию);

- представитель МУП «Коммунальные сети» (по согласованию).

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское № 708 от " 30 " мая 2024г.

с " _____ " _____ 2024 г. по " _____ " _____ 2024 г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

муниципальное общеобразовательное учреждение
«Кировская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

Наименование объекта	ИНН	Адрес объекта
МОУ «Кировская СОШ»	6601006135	Свердловская область, Алапаевский район, село Кировское, ул. Школьная,9.
МОУ «Кировская СОШ»(дошкольное образование)		Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Совхозная, 1

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269:

№ п/п	Проверяемые требования готовности	Выполнение/ невыполнение требований готовности	Основание выполнения требований готовности
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Выполнено	<p>1. Нарушений не выявлено Справка МОУ «Кировская СОШ» от 01.07.2024 г. № 65</p> <p>2. Акт проверки соответствия подключения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения утвержден директором МОУ «Кировская СОШ» А.Ю. Шалаевой от 21.06.2024</p> <p>3. Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду 2024-2025г.г. утвержден директором МОУ «Кировская СОШ» от 21.06.2024 А.Ю. Шалаевой</p>
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Выполнено	<p>Акт от 21.06.2024 г. гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы отопления ИП Калугин В.Н.</p> <p>Акт от 21.06.2024 г. гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы отопления ИП Калугин В.Н.</p>
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Выполнено	Акт проверки соответствия подключения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения утвержден директором МОУ «Кировская СОШ» А.Ю. Шалаевой от 21.06.2024
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	<p>Справка № 66 от 01.07.2024 МОУ «Кировская СОШ» о выполнении плановых мероприятий по подготовке к отопительному сезону.</p> <p>План мероприятий («дорожная карта») МОУ «Кировская СОШ» на 2024г. по реализации мероприятий в части устранения нарушений, указанных в предписаниях контрольно-надзорных органов, на период 2023 - 2025 годы</p>
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Тепловых сетей на балансе МОУ «Кировская СОШ» нет Справка № 67 от 01.07.2024
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	<p>Акт осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Кировское ул. Школьная 9, от МОУ «Кировская СОШ».</p> <p>Акт осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Кировское ул. Совхозная, 1, от МОУ «Кировская СОШ»</p>
7	Состояние трубопроводов,	Выполнено	Справка об отсутствии тепловых пунктов от

	арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов		21.06.2024 № 77
8	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	выполнено	Акт № 97 от 11.07.2024 периодической проверки приборов учета, утвержден ИП Рытик В.П. Акт № 5 от 27.05.2024г. ИП Рытик В.П. Отметка в паспортах о периодических проверках вычислительных приборов. Паспорта КАРАТ-307.-550. ПаспортСДФИ405210.ПаспортаАГБР 406239.001-06 ЭТ.
9	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	Выполнено	Акт от 11.01.2024 года присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден ОАО «ОТСК»
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	Выполнено	Должностная инструкция лица, ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых сетей МОУ «Кировская СОШ». Должностная инструкция ответственного за безопасную эксплуатацию электроустановок. МОУ «Кировская СОШ». Перечень утвержденных эксплуатационных документов. Приказ 98-ОД от 27.08.2024.
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Выполнено	Справка МОУ «Кировская СОШ» № 68 от 01.07.2024 г.
12	Плотность оборудования тепловых пунктов	Выполнено	Акт испытания на плотность и прочность от 21.06.2024 г. Акт испытания на плотность и прочность от 21.06.2024 г.
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов в наличии . Справка МОУ «Кировская СОШ» № 69 от 01.07.2024
14	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	выполнено	Акт сверки №00002208223 по контракту № ОТ01ТЭ000000536 на период с 01.01.2024 по 30.06.2024
15	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	Выполнено	1.Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок МОУ «Кировская СОШ № от 26.07.2024г. № 87-ОД. 2.Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию электроустановок МОУ «Кировская СОШ № от 26.07.2024г. № 80-ОД. 3.Свидетельство о прохождении обучения «Эксплуатация тепловых энергоустановок тепловых сетей потребителя» №06.24/0006.24/003 4.Протокол №54-24-14506 проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения Максимов Юрий Петрович. 5.Протокол №54-24-14503 проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения

			Борисов Сергей Николаевич. 6. Подготовка электротехнического персонала группы до 1000В по электробезопасности. Справка от 31.07.2024 года ООО Учебный центр «Специалист». 7. Протокол №54-24-14204 проверки знаний по электроустановкам. Сафронов Алексей Семенович 8. Муниципальный контракт теплоснабжения № ОТ01ТЭ000000536
16	Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность	выполнено	Акт от 21.06.2024 г. гидropневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы отопления ИП Калугин В.Н Акт от 21.06.2024 г. гидropневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы отопления ИП Калугин В.Н
17	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам	выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой Энергии от 01.07.2024 г № 66 Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой Энергии от 01.07.2024 г № 65
18	Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом	Не требуется	Система дымовых и вентиляционных каналов отсутствует

Документы, рассмотренные комиссией представлены в Приложении № 1 к настоящему акту.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
готова к отопительному сезону к работе в отопительный период 2024-2025 гг.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объекты готовы к работе
в отопительный период 2024-2025 гг.

Председатель комиссии:


(подпись)

И.А. Соколова
(расшифровка подписи)


(подпись)

А.А. Тресков
(расшифровка подписи)








(подпись)

О.Ю. Тодермантова
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:


(подпись)

И.А. Соколова
(расшифровка подписи)

 (подпись)	 (расшифровка подписи)
 (подпись)	 (расшифровка подписи)
 (подпись)	 (расшифровка подписи)
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« _____ » _____ 2024 г. _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

Приложение 1

Документы, рассмотренные комиссией:

1. Акт осмотра здания.
2. Акт . № 97 от 11.07.2024 подготовка узла учета тепловой энергии на отопительный период 2024-2025г., утвержден ИП Рытик В.П.
3. Акт № 5 от 27.05.2024г. подготовка узла учета тепловой энергии на отопительный период 2024-2025г., утвержден ИП Рытик В.П.
4. Акт от 21.06.2024г. промывки систем теплоснабжения.
5. Акт готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду 2024 – 2025г.

Документы, рассмотренные комиссией:

1. Акт проверки соответствия подключения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения утвержден директором МОУ «Кировская СОШ» А.Ю. Шалаевой от 21.06.2024.
2. Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду 2024-2025г.г. утвержден директором МОУ «Кировская СОШ» от 21.06.2024 А.Ю. Шалаевой.
3. Акт от 21.06.2024 г. гидродневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы отопления ИП Калугин В.Н.
4. Акт от 21.06.2024 г. гидродневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы отопления ИП Калугин В.Н.
5. Акт осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, село Кировское ул. Школьная 9 , Совхозная ,1 от МОУ «Кировская СОШ».
6. Акт № 97 от 11.07.2024 периодической поверки приборов учета, утвержден ИП Рытик В.П.
7. Акт от 31.01.2020 года присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден ОАО «ОТСК» .
8. Акт испытания на плотность и прочность от 21.06.2024 г.
9. Акт испытания на плотность и прочность от 21.06.2024 г.
10. Акт сверки №00002208223 по контракту № ОТ01ТЭ000000536 на период с 01.01.2024 по 30.06.2024.
11. Справка № 66 от 01.07.2024 МОУ «Кировская СОШ» о выполнении плановых мероприятий по подготовке к отопительному сезону.
12. План мероприятий («дорожная карта») МОУ «Кировская СОШ» на 2024г. по реализации мероприятий в части устранения нарушений, указанных в предписаниях контрольно-надзорных органов, на период 2023 - 2025 годы
13. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой Энергии от 01.07.2024 г № 66.
14. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой Энергии от 01.07.2024 г № 65.