

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, д.125 корп. 1(комнаты 110, 111, 114, 117,
201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

тел. (34346)3-19-21, Е-

mail:mail_02@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции,
главный врач филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»

М.С. Кабакова

« 21 » апреля 2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22- 746 -2025

Заключение
составлено

11-25

21.04.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1(комнаты 110, 111, 114,
117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На

основании

предписания о назначении экспертизы № 66-02-01/27-1467-2025 от 09.04.2025(входящий № 66-
20-002/1660 -2025 от 09.04.2025г)

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)		
Зверева Наталья Павловна	Врач по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4135726 срок действия до 24.12.2029г
Балакина Алена Владимировна	помощник врача по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4121089 срок действия до 21.06.2027г

проведена санитарно-эпидемиологическая
экспертиза

с 09.04.2025 по 21.04.2025

Зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества для осуществления
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

Экспертное заключение
предписание № 66-02-01/27-1467-2025 от 09.04.2025
Стр. 1 из 10

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

624643, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, Школьная ул., 9

на объекте:

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул МОУ "Кировская СОШ"	624643, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, улица Школьная, 9
---	--

Материалы для проведения экспертизы представил: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах - 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1 в объеме, предоставленном директором Муниципального общеобразовательного учреждения "Кировская СОШ" Шалаевой Анжеликой Юрьевной 624643, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, улица Школьная, 9.

Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов.

Материалы поступили «09» апреля 2025 г.

Рассмотрев материалы: предоставлены копии следующих документов:

1. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66АЕ №371466 от 09.06.2012 года, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
2. Свидетельство о государственной регистрации права на здание нежилое 66 АЖ 209714 от 06.12.2013 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-32158883 от 10.03.2025 года, выданная Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга;
4. Акт о готовности вентиляционной системы № 03 от 05.08.2024г., составленного комиссией учреждения;
5. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) системы канализации №02 от 05.08.2024г., составленного комиссией учреждения;
6. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) системы водоснабжения №01 от 05.08.2024г., составленного комиссией учреждения;
7. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) отопительной системы № 04 от 05.08.2024г., составленного комиссией учреждения;
8. Список технологического и холодильного оборудования столовой МОУ Кировская СОШ;
9. Акт обследования технологического и холодильного оборудования пищеблока №5 от 05.08.2024
10. Копия фрагмента поэтажного плана с указанием кабинетов;
11. Копия плана участка.
12. Копия протокола испытаний световой среды № П- 02/00826-25 от 11.03.2025 г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/04889-24 от 25.11.2024 г.; копия протокола испытаний питьевой воды из системы питьевого водоснабжения № 02/13016-24, от 25.12.2024 г., выполненные аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510595.

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

Экспертное заключение
предписание № 66-02-01/27-1467-2025 от 09.04.2025

Стр. 2 из 10

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	624643, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, Школьная ул., 9
3.	дата регистрации	25.11.2002
4.	ИНН	6601006135
5.	ОКПО	41724844
6.	ОГРН	1026600508637
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Шалаева Анжелика Юрьевна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	89041636581

2. Данные учета объектов

Данные по объекту

1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул МОУ "Кировская СОШ"
2.	адрес	624643, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, улица Школьная, 9
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	есть
7.	наличие ИИИ	нет
8.	руководитель: ФИО, должность	Шалаева Анжелика Юрьевна ,директор
9.	телефон, факс, e-mail	

1	контактная информация	89041636581						
0.								
1.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники и прочие	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атмос. воздуха	загрязнение почвы
	всего	13	0	0	30	0	0	0
	женщины	11						
	подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
-------	-----------------	-----------

6.	наличие ППК	есть
7.	наличие ИИИ	нет

1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	табл. 3.1., табл.3.5., табл.5.34., табл.5.54., табл.6.1., табл.6.2., табл.6.4., табл.6.18., 139, 172
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.7., 3.13., 8.4.2.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3., 1.6., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.1., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.7., 2.11.1., 3.12.2.

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

17 апреля 2025 г. с 10.10 до 11.15 на основании предписания о назначении экспертизы № 66-02-02/27-1467-2025 от 09.04.2025 (входящий № 66-20-002/1660-2025 от 09.04.2025г), проведена экспертиза зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кировская СОШ" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Учреждение расположено по адресу: : 624643, Свердловская обл., Алапаевский район, с. Кировское, улица Школьная, 9. Экспертиза проведена в присутствии директора Шалаевой Анжелики Юрьевны. Пребывание детей планируется в дневное время с 9 ч. до 14.30 без организации сна.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором. Школа имеет самостоятельный земельный участок. На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная (спортивный стадион), зона отдыха, хозяйственная. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Зона отдыха расположена перед зданием образовательного учреждения, имеет твердое асфальтированное покрытие. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд с улицы. За территорией школы оборудована контейнерная площадка. Площадка забетонирована. На площадке установлен пластиковый контейнер (мусоросборник) с плотно закрывающейся крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. Подходы и подъезды к зданию заасфальтированы. Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не допущено.

Здание школы 3х этажное типовое, кирпичное, с фундаментом из железобетонных блоков, с кирпичными перегородками.

Цокольный этаж не предусмотрен проектом, в подвальном помещении не допущено размещение помещений для детей и молодежи. Для детей предусмотрен вход, оборудованный тамбуром. При входе предусмотрен локтевой дозатор с антисептиком для рук.

Помещения для ЛОУ расположены на первом этаже здания.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: гардероб, игровые комнаты (учебные кабинеты), спортивный зал, столовую, кладовую спортивного инвентаря, туалетные, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

В качестве игровых предполагается использовать следующие помещения, расположенные на 1 этаже: кабинет № 9 площадью 50,0 кв.м (по экспликации № 36) рассчитан на 20 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, кабинет № 7 площадью - 49,0 кв.м (по экспликации № 35) рассчитан на 19 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, кабинет № 5 площадью - 65,3 кв.м (по экспликации № 34) рассчитан на 26 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи.

Спортивный зал – площадью 149,4 кв.м, (по экспликации № 2) расположен на 1 этаже. Деятельность планируется организовывать по группам до 12 человек, поэтому площадь спортивного зала составляет 12,45 кв.м на одного ребенка при нормативе не менее 10 кв.м на одного ребенка. При спортивном зале расположены: раздевалные для мальчиков и девочек, площадью 7,7 и 6,9 кв. м соответственно. Раздевалки оборудованы вешалками и скамьями. Отделка спортивного зала: пол деревянный, окрашен масляной краской, потолок – побелка, отделка стен выполнена водоэмульсионной краской. При спортивном зале имеется комната для хранения спортивного инвентаря.

Гардеробные расположены на 1 этаже, оснащены вешалками для одежды и обуви, расположенными с учётом роста-возрастных особенностей детей. При гардеробных предусмотрены скамейки.

Отделка игровых: пол – деревянный, окрашен масляной краской или покрыт линолеумом, стены учебных помещений (игровых) окрашены водоэмульсионной краской, потолок – окрашен водоэмульсионной краской. Потолки, стены и полы помещения гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой.

Мебель, спортивное оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В каждой игровой предусмотрено ученические 2х-местные столы и стулья. Столы и стулья промаркированы, одной группы мебели: («3») высота столов «3» - 58 см, высота стульев «3» - 34 см, высота столов «4» - 64 см, высота стульев «4» - 38 см, высота столов «5» - 70 см, высота стульев «5» - 42 см, высота столов «6» - 76 см, высота стульев «6» - 46 см, что соответствует нанесенной маркировке. Мебель промаркирована. Цветовая маркировка нанесена на боковые наружные поверхности столов и стульев. Функциональные размеры мебели соответствуют обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции". Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и

повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

На каждом этаже размещаются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Туалеты оснащены 2 унитазами и 1 раковиной для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды через исправный смеситель.

Отделка туалетных помещений однотипная: стены на 1,8 м выстланы облицовочной плиткой, остальная часть стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской. Пол выстлан керамической плиткой.

Вентиляция в туалетных естественная. Всё санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и иных дефектов, затрудняющих проведение уборки влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами. Все унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их уборку моющими и дезинфицирующими средствами. Мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца в наличии, туалетные оборудованы педальными ведрами. Для хранения уборочного инвентаря предусмотрена инвентарная, уборочный инвентарь промаркирован.

Для персонала предусмотрен отдельный туалет с унитазом и умывальной раковиной. Санитарно-техническое оборудование исправно, не имеет дефектов. С учётом планируемого количества детей, количество унитазов и умывальных раковин для детей старше 7 лет достаточно (в соответствии с гигиеническими нормативами, для организаций с дневным пребыванием, должно быть предусмотрено не менее 1 унитаза на 20 девочек, не менее 1 унитаза на 30 мальчиков, не менее 1 писсуара на 30 мальчиков, не менее 1 умывальной раковины на 30 детей).

В учреждении медицинский блок не предусмотрен по проекту, обслуживание осуществляется на ОВП. Заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся и педагогических работников образовательного учреждения с ГАУЗ СО «Алапаевская ЦРБ».

Питание организовано на базе школьной столовой, работающей на сырьё. Обеденный зал площадью 140,3 кв.м, рассчитан на 70 посадочных мест (площадь составляет 2,0 кв.м на 1 посадочное место при нормативе не менее 0,7 кв.м на 1 посадочное место).

Перед входом в обеденный зал предусмотрены 3 раковины для мытья рук детей, с подводкой холодной и горячей воды, 2 электрополотенца, бумажные полотенца, мыло в наличии. Горячая вода за счет электроводонагревателей накопительного типа. Максимально одновременно питается в обеденном зале 30 человек, следовательно умывальных раковин достаточно из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столовой мебелью: столами, стульями, допускающим проведение их обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Отделка обеденного зала: пол – деревянный, покрыт линолеумом, стены и потолок – покрыты водоэмульсионной краской.

Пищеблок состоит из: горячего цеха, цеха сырой продукции, склада продовольственного сырья. Имеется моечная для столовой и кухонной посуды.

Склад продовольственного сырья оснащен прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха, стеллажами для хранения продукции, холодильником бытовым, морозильной камерой.

В горячем цехе установлены 6-конфорочная плита с духовым шкафом, 2-х конфорочная плита с духовым шкафом, протирающая машина, электросковорода, мармит для первых, вторых и третьих блюд; шкаф для хранения хлеба с отверстиями для вентиляции, 3 цельнометаллических стола с маркировкой "ГП", холодильник Бирюса, духовой шкаф, пароконвектомат. В зоне мытья кухонной посуды установлена двухсекционная моечная ванна с отметкой литража, с подводкой горячей и холодной воды, стеллажи с решетчатыми полками для хранения чистой кухонной посуды. В горячем цехе на окнах жалюзи.

Цех сырой продукции оснащен цельнометаллическими, производственными столами, с маркировкой "ОС", "СМ"/"СР", моечными ваннами для обработки сырья, с маркировкой "овощи", "мясо, кура рыба", промаркированным разделочным инвентарем (ножи, разделочные доски, кухонная посуда), электромясорубкой, холодильным оборудованием - морозильной камерой, бытовым холодильником, раковиной для мытья рук, оснащенной мылом и полотенцем, с подводкой горячей и холодной воды.

На пищеблоке обеспечены условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены. Для мытья рук во всех производственных цехах установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

В моечной столовой посуды установлены пять моечных ванн (две для мытья чашек и стаканов, три для мытья столовой посуды ручным способом), с душевой насадкой и отметкой литража, с подводкой горячей и холодной воды, и стеллажи с решетчатыми полками для хранения чистой столовой посуды. Имеется посудомоечная машина на 23 комплекта посуды. В моечной для столовой посуды и в зоне моечной кухонной посуды оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением.

Для искусственного освещения применены светильники (светодиодные) во влагопылезащитном исполнении. Светильники не размещены над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока соответствуют требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, исключаям встречные потоки сырья и готовой продукции. Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим. Представлен список технологического и холодильного оборудования столовой МОУ Кировская СОШ.

Канализационное оборудование в производственных помещениях спроектировано и выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции: имеются воздушные разрывы в местах присоединения производственных ванн к канализации в сыром цехе, в цехе готовой продукции.

Отделка помещений: пол – выстлан керамической плиткой, стены покрыты кафельной плиткой на высоту 1,76 м, выше окрашены вододисперсионной краской, потолок – окрашен вододисперсионной краской. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств (вододисперсионная краска). Полы не имеют дефектов и повреждений.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Не допущено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, допускающих контакт с пищевыми продуктами.

Здание хозяйствующего субъекта оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что подтверждается протоколом испытаний воды питьевой из системы питьевого водоснабжения № 02/12016-24 от 25.12.2024 г., выполненным аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Горячая и холодная вода подается через смесители. Источники горячего водоснабжения – электроводонагреватели накопительного типа. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов.

В учреждении питьевой режим организован с помощью стационарного питьевого фонтанчика расположенного около входа в обеденный зал. Питьевой фонтанчик исправен.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Температура воздуха в игровых составляет $20,7 \pm 0,23 - 23,3 \pm 0,23$ градуса Цельсия при нормативе 20-24 градуса Цельсия для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, относительная влажность воздуха составляет $40,0 \pm 3,5 - 44,0 \pm 3,5$ % при нормативе 40-60 % для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, что подтверждается копией протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/04889 -24 от 25.11.2024 г., выполненным аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года через открывающиеся фрамуги. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением. Состояние системы вентиляции в помещениях учреждения удовлетворительное – предоставлен акт о готовности вентиляционной системы № 03 от 05.08.2024 г., составленного комиссией учреждения. Учебные помещения и рекреации оборудованы облучателями-рециркуляторами воздуха.

Исправность систем коммуникаций (холодное водоснабжение, канализация, отопление) подтверждается соответствующими актами.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы или жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Не допущено наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. В учреждении

предусмотрена система общего освещения. Источниками искусственного освещения являются светодиодные лампы со спектром светового излучения - белый. Не допущено в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлагопроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранят в отдельном помещении.

Освещенность общая Еср, соответствуют гигиеническим нормативам и составляет 1122 +/- 112 - 1244 +/- 142 люкс при нормативе не менее 300 люкс для учебных помещений для детей старше 7 лет, что подтверждается протоколом испытаний № П- 02/00826-25 от 11.03.2025 г., выполненным аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

Все замеры высот, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулетка измерительная металлическая Fisco, мод. UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) – Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация - 02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384, Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) ±1мм. Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/26-11-2024/390378586 от 26.11.2024 до 25.11.2025г.

Несоответствия требованиям НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления Муниципального общеобразовательного учреждения "Кировская средняя общеобразовательная школа", 624643, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, Школьная улица, 9
перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (юг) / не соответствует (юг) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Экспертное заключение
составлено:

врач по гигиене детей и подростков
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»
помощник врача по гигиене детей и
подростков филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в

Зверева Наталья Павловна

Балакина Алена Владимировна

Экспертное заключение
предписание № 66-02-01/27-1467-2025 от 09.04.2025

Стр. 9 из 10

Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском
и Режевском районах»

должность	подпись	ФИО
К заключению прилагаются		
1. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66АЕ №371466 от 09.06.2012 года, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;		
2. Свидетельство о государственной регистрации права на здание нежилое 66 АЖ 209714 от 06.12.2013 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;		
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-32158883 от 10.03.2025 года, выданная Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург;		
4. Акт о готовности вентиляционной системы № 03 от 05.08.2024г., составленного комиссией учреждения;		
5. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) системы канализации №02 от 05.08.2024г., составленного комиссией учреждения;		
6. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) системы водоснабжения № 01 от 05.08.2024г., составленного комиссией учреждения;		
7. Акт обследования, технического освидетельствования (ревизии) отопительной системы № 04 от 05.08.2024г., составленного комиссией учреждения;		
8. Список технологического и холодильного оборудования столовой МОУ Кировская СОШ;		
9. Акт обследования технологического и холодильного оборудования пищеблока №5 от 05.08.2024		
10. Копия фрагмента поэтажного плана с указанием кабинетов;		
11. Копия плана участка.		
12. Копия протокола испытаний световой среды № П- 02/00826-25 от 11.03.2025 г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/04889-24 от 25.11.2024 г.; копия протокола испытаний питьевой воды из системы питьевого водоснабжения № 02/13016-24, от 25.12.2024 г., выполненные аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510595.		

Экспертное заключение получил

25 апреля

20 г.

Директор	Машаев А.М.
должность	подпись
	ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или
индивидуального предпринимателя

Экспертное заключение
предписание № 66-02-01/27-1467-2025 от 09.04.2025
Стр. 10 из 10